

## HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea de iluminat public strada Ciocârlău, Municipiul Târgu Jiu, județul Gorj”

Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu, județul Gorj

Având în vedere:

- referatul nr. 41797/23.09.2019 al Serviciului Investiții;
- adresa nr. 16/23.09.2019 a ELECTRIC SPACE S.R.L., înregistrată la Primăria Municipiului Târgu Jiu cu nr. 41781/23.09.2019, prin care este transmis Proiectul nr. ESP-019-2019;
- referatul de aprobare nr. 41938/23.09.2019 al Primarului Municipiului Târgu Jiu;
- prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a Finanțelor Publice;
- prevederile art. 5 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 50/2019 a Bugetului de Stat;
- prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
- avizul comisiilor de specialitate.

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) teza I -a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ .

## HOTĂRĂȘTE:

**Art.1.** Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea de iluminat public strada Ciocârlău, Municipiul Târgu Jiu, județul Gorj”.

**Art.2.** Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea de iluminat public strada Ciocârlău, Municipiul Târgu Jiu, județul Gorj”, după cum urmează:

### Indicatori tehnico-economici

- |  |                        |
|--|------------------------|
| <b>1. Valoare totală:</b>                  | <b>381.782,28 lei;</b> |
| Din care-construcții montaj                | 295.790,98 lei         |
| <b>2. Capacități</b>                       |                        |
| - Cablu subteran tip ACYY 4x25 mmp         | 278 m.;                |
| - Stâlp metalic zincat octogonal cu flanșă | 11 buc.;               |
| - Lampă iluminat stradal 30 W              | 11 buc.                |
| <b>3. Durata execuției:</b>                | <b>45 zile.</b>        |

**Art.3.** Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Direcția Juridică și Administrație Publică, Direcția Economică, Direcția Tehnică și Managementul Calității și Serviciul Investiții.

**Art.4.** Prezenta hotărâre se comunică Direcției Juridice și Administrație Publică, Direcției Economice, Direcției Tehnice și Managementul Calității, Serviciului Investiții, Primarului Municipiului Târgu Jiu, Primarului Municipiului Târgu Jiu și Instituției Prefectului- Județul Gorj.

**Inițiatorul Proiectului de Hotărâre ,**

**Primar,**

**Marcel-Laurențiu Romanescu**



**Avizat,**

**Secretar,**

**Grigore Jianu**

**REFERAT DE APROBARE**

**la proiectul de hotărâre aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea de iluminat public strada Ciocârlău, Municipiul Târgu Jiu, județul Gorj”**

Având în vedere:

- referatul nr. 41797/23.09.2019 al Serviciului Investiții;
- adresa nr. 16/23.09.2019 a ELECTRIC SPACE S.R.L., înregistrată la Primăria Municipiului Târgu Jiu cu nr. 41781/23.09.2019, prin care este transmis Proiectul nr. ESP-019-2019;
- prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a Finanțelor Publice;
- prevederile art. 5 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 50/2019 a Bugetului de Stat;
- prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) și art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) teza I-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Fata de cele expuse mai sus, în considerarea condițiilor de legalitate și oportunitate, propun adoptarea hotararii în continutul și forma din proiectul de hotarare.

**PRIMAR**  
**Marcel-Laurențiu Romanescu**



## REFERAT

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții  
**„Extindere rețea de iluminat public strada Ciocârlău, municipiul Târgu Jiu, Județul Gorj”**

**Denumirea obiectivului de investiții:** Extindere rețea de iluminat public strada Ciocârlău, municipiul Târgu Jiu, Județul Gorj

**Elaboratorul documentației:** ELECTRIC SPACE S.R.L. Râmnicu Vâlcea  
**Situația existentă și necesitatea investiției:**

În prezent rețeaua de iluminat public din municipiul Târgu Jiu se întinde până la capătul liniei de troleibuz, situație ce creează disconfort în deplasare pentru cetățenii municipiului care locuiesc în locuințele sociale aflate la o distanță de aproximativ 280m.

### **Soluția propusă:**

Pe zona studiată se propune a se realiza o rețea electrică de iluminat public pe o lungime de 278m ce presupune montarea unui număr de 11 stâlpi metalici zincați octogonali, cu flanșă de prindere, având înălțimea de 8 m și care se vor echipa cu console de prindere a corpurilor de iluminat, cutii de conexiuni, aparate de iluminat cu surse LED cu puterea de 30W.

Stâlpii se vor amplasa pe domeniul public, atât în trotuar cât și pe spațiul verde la o distanță de aproximativ 24 - 30 m. Poziționarea stâlpiilor s-a realizat astfel încât să asigure parametrii calitativi lumino-tehnici, să se încadreze în arhitectura zonei și respectarea rețelelor de utilități existente pe și peste ampalsament.

Alimentarea cu energie electrică a rețelei de iluminat propusă se realizează cu cablu ACYY 4 x 25mmp montat subteran (LES), în profil tip M la o adâncime de 0,8 m, între 2 straturi de nisip peste care se va monta folie de protecție și folie de avertizare.

LES 0,4kV propusă are o lungime de 278m și se pozează pe domeniul public astfel:

- pe partea de Sud - Vest a străzii Ciocârlău până la intersecția cu str. Narciselor, după care va subtraversa strada Narciselor. Subtraversarea se va realiza prin foraj mecanic dirijat pentru a monta țeava de protecție a cablului.

- de la punctul de subtraversare, cablul se va poza paralel cu strada Ciocârlău pe partea Sud - Vest, în trotuar, până la capătul liniei de troleu.

Este necesară desfacerea și refacerea în întregime a trotuarului pe o lungime de 170m.

Dupa realizarea lucrărilor, terenul se va aduce la starea inițială.

Având în vedere cele de mai sus, propunem spre aprobare Studiul de Fezabilitate și principalii indicatori tehnico - economici, după cum urmează:

### **Indicatori tehnico - conomici:**

<b>1. Valoare totală:</b>	<b>381.782,28 lei</b>
Din care - construcții montaj	295.790,98 lei
<b>2. Capacități:</b>	
- cablu subteran tip ACYY 4 x 25mmp	- 278m;
- Stâlp metalic zincat octogonal cu flanșă	- 11buc;
- Lampă iluminat stradal 30W	- 11buc;
<b>3. Durată de execuție</b>	<b>45 zile</b>

În conformitate cu Legea 273/2006 a Finanțelor publice locale, O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și Legea Bugetului de Stat nr. 50/2019, documentațiile tehnico - economice sunt aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu.


**VICEPRIMAR**

Aurel Popescu




**DIRECTOR EXECUTIV,**

Narcisia-Virginia Cristea



**DIRECTOR EXECUTIV,**

Marius - Valentin Ionescu



**ȘEF SERVICIUL INVESTIȚII,**

Raul Chiriac



Întocmit,  
Corina Fierăscu






# ELECTRIC SPACE SRL

Rm. Valcea, str. Crinilor, nr. 2, bl. A6, sc.A, ap.4, jud. Valcea  
RC: J/38/11/05.01.2018; CUI: RO38658560  
e-mail: electricspacesrl@yahoo.com  
Tel: +40 753 115 639; +40 752 131 914  
Atestat ANRE nr. 13897/19.11.2018 de tip: C1A



ISO 9001 certificat nr. 819C

Nr. 16 / 23.09.2019



**Catre :**

MUNICIPIUL TG. JIU, B-dul Constantin Brancusi, nr. 19, jud. Gorj.

**In atentia:**

D-na Fierascu Corina

**Referitor la contract nr. 254/29.07.2019, pentru investitia:**

**„EXTINDERE REȚEA DE ILUMINAT PUBLIC STRADA CIOCARLAU, MUNICIPIUL TARGU JIU, JUD. GORJ”**

Prin prezenta va predam documentatiile pentru obtinere avize si acorduri, in baza contract nr. 254/29.07.2019, ob. 4, 4.1., astfel:

- Studiu de fezabilitate - 2 ex
- Studiu topografic - 2 ex
- Plan vizat de OCPI - 1 ex.

Va multumim pentru intelegere.

Administrator  
Ing. Gh. Deaconu





# ELECTRIC SPACE SRL

Rm. Valcea, str. Crinilor, nr. 2, bl. A6, sc.A, ap.4, jud. Valcea  
RC: J/38/11/05.01.2018; CUI: RO38658560  
e-mail: electricspacesrl@yahoo.com  
Tel: +40 753 115 639; +40 752 131 914  
*Atestat ANRE nr. 13897/19.11.2018 de tip: C1A*



ISO 9001 certificat nr. 819C

## EXTINDERE REȚEA DE ILUMINAT PUBLIC STRADA CIOCARLAU, MUNICIPIUL TARGU JIU JUD. GORJ

**Beneficiar: MUNICIPIULUI TARGU JIU**

**STUDIU DE FEZABILITATE**



**Proiect nr. ESP-019-2019**

**Exemplar nr.1**



Rm. Valcea  
SEPTEMBRIE 2019

*Denumire  
investiție:* EXTINDERE REȚEA DE ILUMINAT PUBLIC STRADA CIOCARLAU,  
MUNICIPIUL TARGU JIU, JUD. GORJ

*Nr. lucrare:* ESP-19-2019  
*Faza:* SF  
*Ediția:* 1

**FOAIE DE SEMNĂTURI**



PROIECTANT GENERAL	S.C. ELCOPREST CONSTRUCT S.R.L.	
ȘEF PROIECT	ING. GH. DEACONU	
PROIECTANT	ING. GHELMEZ AURELIA	
DESENAT	TEH. GHELMEZ AURELIA	