

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  
INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  
"LT.COL. DUMITRU PETRESCU" AL JUDEȚULUI GORJ



Ex. nr. 1  
Nr. 2385665  
Din 13.08.2020  
Târgu Jiu

Către,

**Domnul CÂRCEI MIHAI**

În urma verificării documentației tehnice anexate cererii dumneavoastră, prin care solicitați obținerea *avizului de securitate la incendiu* pentru **PUZ „Construire IMOBILE BIROURI, HALĂ PRODUCȚIE ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN”**, propus a se executa în județul Gorj, municipiul Tg Jiu, str. Tismanei, nr. 71 A, vă comunicăm că *suntem de acord* cu cele propuse doar cu respectarea normelor tehnice în vigoare.

Vă reamintim că, la proiectarea și execuția acestei investiții, este obligatorie respectarea distanțelor minime de siguranță între construcții prevăzute în tab. 2.2.2. din Normativul de siguranță la foc a construcțiilor, indicativ P 118-99, a normativului NP 003/004/00 – construirea liniilor aeriene cu tensiuni peste 1000 V și a anexei 2 din ORD.49/2007 ptr. modificarea și completarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecție și siguranță aferente capacităților energetice aprobate de președintele ANRE-ORD nr.4/2007 .

**Cu stimă,**

Col.,

INSPECTOR ȘEF

Malacu Augustin

Tg-Jiu, Str.Calea București, nr.9 J,  
telefon 0253211212, fax 0253211706  
județul Gorj