



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
APELE ROMÂNE
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ
JIU
SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR GORJ



F-AA-17

Catre,

D-ul CIORTAN MARCEL
Mun. Tg Jiu, Str. Victoriei, nr. 221, bl. 221, sc. 3, et. 2 ap. 6

Consultanta tehnica nr. 3 din 04.02.2022

In scopul avizarii "PUZ PENTRU INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN IN VEDEREA
CONSTRUIRII LOCUINTA"

Urmare a cererii dumneavoastra din data de 10.11.2021 si a documentatiei inregistrata la S.G.A. Gorj cu nr. 8763/ 10.11.2021, a completarii din data de 26.11.2022 inregistrate la SGA Gorj cu nr. 902/26.01.2022 prin care ne solicitati consultanta tehnica pentru avizare "PUZ PENTRU INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII LOCUINTA" in Tg Jiu, alea Pelinului, FN, suprafata de 720 mp, cod cadastral 41604, punct de vedere solicitat si prin AVIZUL DE OPORTUNITATE nr. 32289/16.09.2021 emis de Primaria Municipiului Tg Jiu, se constata urmatoarele:

- In conformitate cu Anexa nr. 2 din Legea Apelor nr. 107/1996 cu completarile si modificarile ulterioare, latimea zonei de protectie a raului Amaradia in aceasta zona este de 5 m, masurata de la limita albiei minore.

- Din verificarile coordonatelor Stereo 70 din planul de amplasament pus la dispozitie de dumneavoastra, a rezultat ca punctele ce delimiteaza constructia viitoare, nu este amplasata in zona de protectie a cursului de apa Amaradia (curs de apa codificat) ;

- Pentru Intocmire PUZ a fost emis "Certificatul de Urbanism nr. 724 din 31.05.2021" emis de Primaria Municipiului Tg Jiu

- Conform adresei nr. 2021 din 29.12.2021 emisa de Apele Romane si a Studiului de inundabilitate pentru asigurarea de 1% intravilan intocmit de SC "PROREDRUM" SRL Tg-Jiu au rezultat urmatoarele caracteristici ale amplasament impuse:

- Cota teren amenajat = 203,20 mdMN
- Cota $\pm 0,00$ = 203,70 mdMN
- Cota NAE = 202,24 mdMN
- Cota talveg = 196,64 mdMN

In consecinta, la executia constructiei se va tine cont de cotele impuse prin studiu de inundabilitate, respectiv cota terenului amenajat va fi de minim 203.20 mdMN, iar cota $\pm 0,00$ a viitoarei constructii, locuinte va fi de minim 203.70 mdMN.

In temeiul Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările si completările ulterioare, avand in vedere cele mentionate mai sus, pentru lucrarile propuse din documentatia transmisa la S.G.A. Gorj si cu respectarea conditiei impuse (respectiv cota terenului amenajat va fi de minim 203.20 mdMN), va comunicam ca suntem de acord cu avizarea "PUZ PENTRU INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII LOCUINTA" si nu este necesara solicitarea si obtinerea avizului de gospodarie a apelor.

Autoritatea de gospodărire a apelor, emitenta consultantei tehnice, își rezerva dreptul de a extinde prevederile și obligațiile impuse, ca urmare a modificărilor și completărilor aduse legislației aplicabile în domeniul gospodăririi apelor.

Un exemplar din documentație, stampilat și semnat spre neschimbare s-a transmis solicitantului, împreună cu un exemplar din consultanța tehnică.



Director
Hidrolog Marius ARJOCU

Inginer Sef,
Dr. Ing. Doina ISAR

Coordonator Compartiment Avize și Autorizații,
Dr.ing. Cristina SCHIOPU

Intocmit,
Dr.ing. Cristina SCHIOPU